



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 26.07.2024 r.

**ONS-HK.9020.4.67.2024**

### **OCENA JAKOŚCI WODY WYKORZYSTYWANEJ DO PŁYWANIA nr 57/24 z pływalni krytej AWF w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań stwierdza, że

**woda z w/w pływalni spełnia wymagania sanitarne**

#### **U Z A S A D N I E N I E**

W dniu 22.07.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań nr: Ł/0/12/2023/252/FM/3 z dnia 15.07.2024 r., Ł/0/12/2023/252/FM/7 z dnia 15.07.2024 r., Ł/0/12/2023/252/FM/8 z dnia 15.07.2024 r., Ł/0/12/2023/252/FM/1 z dnia 15.07.2024 r., Ł/0/12/2023/252/FM/6 z dnia 15.07.2024 r., Ł/0/12/2023/252/FM/2 z dnia 15.07.2024 r. oraz Ł/0/12/2023/252/FM/5 z dnia 15.07.2024 r.

Powyższe badania wykonano na pływalni krytej AWF w Białej Podlaskiej zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2024 r.

Wyniki badań próbek z dnia 04.07.2024 r. pobranych z punktów:

- woda wprowadzana do Niecki sportowej z systemu cyrkulacji,
- Niecka sportowa (część płytki),
- Niecka sportowa (część głęboka),
- woda wprowadzana do Aqua Park z systemu cyrkulacji,
- Aqua Park (część od urządzeń wytwarzających aerozol),
- woda wprowadzana do Jacuzzi z systemu cyrkulacji,
- Jacuzzi,

w badanym zakresie spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Natomiast w próbce wody wprowadzanej do Jacuzzi z systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenie mętności. Może to świadczyć o niewłaściwie przebiegających procesach uzdatniania (filtracja, koagulacja). Zawiesiny powodujące mętność wody ograniczają skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmów.

Po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Zarządca pływalni podjął natychmiastowe działania naprawcze.

Badania wody zrealizowano w laboratorium, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

**Marcin Nowik**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Białej Podlaskiej**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
2. AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
3. a/a

Sporządził: D.M.